

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда в Государственном казенном учреждении здравоохранения
Ленинградской области «Зеленохолмская туберкулезная больница»**

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|---|---|---|-----------------|--|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общебольничный медицинский персонал | | | | | | |
| Рабочее место №26 | Заместитель главного врача по медицинской части | Реконструкция системы искусственного освещения (установка дополнительных светильников общего освещения либо замена ламп в светильниках на более мощные) | Достижение допустимых уровней освещенности рабочих поверхностей | 1.12.19 | Общедолящая и медицинская | |
| Рабочее место №27 | Главная медицинская сестра | Реконструкция системы искусственного освещения (установка дополнительных светильников общего освещения либо замена ламп в светильниках на более мощные) | Достижение допустимых уровней освещенности рабочих поверхностей | 1.12.19 | Лож. группа | |
| 1 Отделение для больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией | | | | | | |
| Рабочее место №30 | Заведующий-врач-фтизиатр | Реконструкция системы искусственного освещения (установка дополнительных светильников общего освещения либо замена ламп в светильниках на более мощные) | Достижение допустимых уровней освещенности рабочих поверхностей | 1.12.19 | Лож. группа | |
| Рабочее место №31 | Врач-фтизиатр | Реконструкция системы искусственного освещения (установка дополнительных светильников общего освещения либо замена ламп в светильниках на более мощные) | Достижение допустимых уровней освещенности рабочих поверхностей | 1.12.19 | Лож. группа | |
| Рабочее место №32 | Медицинская сестра палатная | Реконструкция системы искусственного освещения (установка дополнительных светильников общего освещения либо замена ламп в светильниках на более мощные) | Достижение допустимых уровней освещенности рабочих поверхностей | 1.12.19 | Лож. группа | |
| Рабочее место №33 | Медицинская сестра процедурной | Реконструкция системы искусственного освещения (установка дополнительных светильников общего освещения либо замена ламп в светильниках на более мощные) | Достижение допустимых уровней освещенности рабочих поверхностей | 1.12.19 | Лож. группа | |
| 2 Отделение для больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | | | | | | |
| Рабочее место №35 | Заведующий-врач-фтизиатр | Реконструкция системы искусственного освещения (установка дополнительных светильников общего освещения либо замена ламп в светильниках на более мощные) | Достижение допустимых уровней освещенности рабочих поверхностей | 1.11.19 | Лож. группа | |
| Рабочее место №36 | Врач-фтизиатр | Реконструкция системы искусственного освещения (установка дополнительных светильников общего освещения либо замена ламп в светильниках на более мощные) | Достижение допустимых уровней освещенности рабочих поверхностей | 1.11.19 | Лож. группа | |
| Рабочее место №37 | Медицинская сестра палатная | Реконструкция системы искусственного освещения (установка дополнительных светильников общего освещения либо замена ламп в светильниках на более мощные) | Достижение допустимых уровней освещенности рабочих поверхностей | 1.11.19 | Лож. группа | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------------|---|---|---|---------|-------------|---|
| Рабочее место №38 | Медицинская сестра процедурной | Реконструкция системы искусственного освещения (установка дополнительных светильников общего освещения либо замена ламп в светильниках на более мощные) | Достижение допустимых уровней освещенности рабочих поверхностей | 1.11.19 | дог. группа | |
| Приемный покой | | | | | | |
| Рабочее место №42 | Медицинская сестра | Реконструкция системы искусственного освещения (установка дополнительных светильников общего освещения либо замена ламп в светильниках на более мощные) | Достижение допустимых уровней освещенности рабочих поверхностей | 1.11.19 | дог. группа | |
| Клинико-диагностическая лаборатория | | | | | | |
| Рабочее место №44 | Заведующий лабораторией-врач клинической лабораторной диагностики | Реконструкция системы искусственного освещения (установка дополнительных светильников общего освещения либо замена ламп в светильниках на более мощные) | Достижение допустимых уровней освещенности рабочих поверхностей | 1.12.19 | дог. группа | |
| Рабочее место №45 | Врач клинической лабораторной диагностики | Реконструкция системы искусственного освещения (установка дополнительных светильников общего освещения либо замена ламп в светильниках на более мощные) | Достижение допустимых уровней освещенности рабочих поверхностей | 1.12.19 | дог. группа | |
| Рабочее место №46 | Лаборант | Реконструкция системы искусственного освещения (установка дополнительных светильников общего освещения либо замена ламп в светильниках на более мощные) | Достижение допустимых уровней освещенности рабочих поверхностей | 1.12.19 | дог. группа | |
| Рабочее место №47 | Лаборант | Реконструкция системы искусственного освещения (установка дополнительных светильников общего освещения либо замена ламп в светильниках на более мощные) | Достижение допустимых уровней освещенности рабочих поверхностей | 1.12.19 | дог. группа | |
| Аптека | | | | | | |
| Рабочее место №49 | Заведующий аптекой-фармацевт | Реконструкция системы искусственного освещения (установка дополнительных светильников общего освещения либо замена ламп в светильниках на более мощные) | Достижение допустимых уровней освещенности рабочих поверхностей | 1.12.19 | дог. группа | |
| Кабинет ультразвуковой диагностики | | | | | | |
| Рабочее место №53 | Врач ультразвуковой диагностики | Реконструкция системы искусственного освещения (установка дополнительных светильников общего освещения либо замена ламп в светильниках на более мощные) | Достижение допустимых уровней освещенности рабочих поверхностей | 1.11.19 | дог. группа | |
| Кабинет функциональной диагностики | | | | | | |
| Рабочее место №54 | Врач функциональной диагностики | Реконструкция системы искусственного освещения (установка дополнительных светильников общего освещения либо замена ламп в светильниках на более мощные) | Достижение допустимых уровней освещенности рабочих поверхностей | 1.11.19 | дог. группа | |
| Рабочее место №55 | Медицинская сестра функциональной диагностики | Реконструкция системы искусственного освещения (установка дополнительных светильников общего освещения либо замена ламп в светильниках на более мощные) | Достижение допустимых уровней освещенности рабочих поверхностей | 1.11.19 | дог. группа | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------------|------------------------------|---|--|---------|----------|---|
| Общепольничный немедицинский персонал | | | | | | |
| Рабочее место №66 | Заведующий складом | Реконструкция системы искусственного освещения (установка дополнительных светильников общего освещения либо замена ламп в светильниках на более мощные) | Достижение допустимых уровней освещенности рабочих поверхностей | 1.12.19 | Ду ружин | |
| Рабочее место №67 | Заведующий складом | Реконструкция системы искусственного освещения (установка дополнительных светильников общего освещения либо замена ламп в светильниках на более мощные) | Достижение допустимых уровней освещенности рабочих поверхностей | 1.12.19 | Ду ружин | |
| Рабочее место №78 | Машинист (кочегар) котельной | Усовершенствование системы вентиляции | Снижение вредного воздействия веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны | 1.12.19 | Ду ружин | |
| Рабочее место №79 | Машинист (кочегар) котельной | Усовершенствование системы вентиляции | Снижение вредного воздействия веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны | 1.12.19 | Ду ружин | |

Дата составления: 30.08.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. главного врача _____ Мироненко В. В. _____ 9.09.19.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда _____ Виноградов С. С. _____ 9.09.19.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Главный бухгалтер _____ Шабалина Д. Ю. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела кадров _____ Смирнова Т. А. _____ 19.09.19.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель профкома _____ Найманова Л. А. _____ 19.09.19.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4295 _____ Смирнов А. М. _____ 03.09.2019
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)